

21/4/2019



Ai Comuni di
San Giovanni La Punta
Viagrande
Valverde
Aci Sant'Antonio
Aci Bonaccorsi
San Gregorio di Catania

Anticipata via fax

OGGETTO: Disservizi idrici causati da guasti ad elettropompe nel complesso acquedottistico Sacro Cuore di Pedara.

Si comunica che nelle prime ore della mattinata di oggi martedì 02/04/2019 si sono verificati una serie di guasti alle elettropompe del complesso acquedottistico denominato Sacro Cuore di Pedara per una riduzione della produzione di circa 90 l/s. Le squadre aziendali sono state già attivate e la sostituzione delle elettropompe è prevista nella tarda serata di domani 03/04/2019.

Al termine dei lavori l'elettropompa verrà immediatamente riavviata, per il ripristino del servizio si dovrà tener conto dei tempi tecnici di riempimento degli impianti.

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Enrico Greco

ACOSET
L'acqua è la nostra storia dal 1911.

